

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04166

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021612

Общество с ограниченной ответственностью «Юнилин» (ООО «Юнилин»).
Адрес: 606002, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 22.
ОГРН: 1085249007458. Телефон +78313249100, факс +78313249192, адрес электронной почты: yaroslav.akimov@unilin.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Юнилин» (ООО «Юнилин»).
Адрес: 606002, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 22.
ОГРН: 1085249007458. Телефон +78313249100, факс +78313249192.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное ламинированное (ламинат) марки «Xpert pro QUALITY LAMINATE FLOORING» на основе древесноволокнистых плит плотностью 830 кг/м³, толщиной от 7 до 14 мм, шириной от 123 до 624 мм, длиной от 624 до 2050 мм, выпускаемое по ТУ 5536-001-89379541-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
16.21.14.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017-года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017575).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0120/05-2018 от 22.05.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 26032018/1 от 18.04.2018 г., проведенного органом по сертификации ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5536-001-89379541-2011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.05.2018 по 22.05.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

Р.Т. Шигабдинова
инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.04166
(обязательная сертификация)

№ 0017575

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30444-97).	Группа распространения пламени по поверхности – РП2 (слабораспространяющие) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
Подпись

Р.Т. Шигабдинова

инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия